



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

600005, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 1Б, т. 8(4922)32-38-11,  
fire@gumchs33.elcom.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по округу Муром и Муромскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

602256, Владимирская область, г. Муром, ул. Войкова, д. 5а, т. 8(49234)3-10-78, ondmurom@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №54/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-  
нию «Детский сад №50». Основной государственный регистрационный номер юриди-  
ческого лица (ОГРН) 1023302155997, индивидуальные номера налогоплательщика (ИНН)  
3307013238, место нахождения юридического лица: 602263, ОБЛАСТЬ, ВЛАДИМИР-  
СКАЯ, ГОРОД, МУРОМ, УЛИЦА, ЭКЗЕМПЛЯРСКОГО, 27, место фактического осу-  
ществления деятельности: 602263, ОБЛАСТЬ, ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД, МУРОМ,  
УЛИЦА, ЭКЗЕМПЛЯРСКОГО, 27

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по о. Муром и Муромскому району  
УНД и ПР - главного государственного инспектора округа Муром и Муромского рай-  
она по пожарному надзору подполковника внутренней службы Комарова Максима  
Викторовича

№ 54 от «01» декабря 2022 года  
в период с «05» декабря 2022 г. по «16» декабря 2022 г.

Инспектором ОНТ ОНД и ПР по округу Муром и Муромскому району старшим лейтенантом внутренней службы Кульпиным Никитой Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад №50» Колганова Марина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки наружного противопожарного водоснабжения (не реже 2 раз в год).  Обеспечить проведение проверки наружного противопожарного водоснабжения (не реже 2 раз в год).рки	п. 48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	10.04.2023	
2.	Руководитель организации не обеспечила очистку наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей, от снега.  Обеспечить очистку наружной лестницы, предназначенной для эвакуации людей, от снега.	пп.«А» п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	10.04.2023	
3.	Руководителем организации не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.	п.48 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Фе-	10.04.2023	

Разработать и определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.	дерации"		
--	----------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №50» Колганова Марина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор ОНТ ОНД и ПР по округу Муром и Муромскому району - государственного инспектора по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кульпин Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.